

Локальный нормативный акт



УТВЕРЖДЕНЫ
Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 44 «Андрейка»

М.Д. Филиппова

Приказ от 19.11.2015 года № 335

Правила

пожарной безопасности при устройстве новогодних карнавалов
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка»
(МБДОУ «Детский сад №44 «Андрейка»)

Приняты
Педагогическим Советом
Протокол от 17.09.2015 года №1

Город Отрадное
2015 год

ПРАВИЛА

Пожарной безопасности при устройстве новогодних праздников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка»
(МБДОУ «Детский сад №44 «Андрейка»)
(далее – учреждение)

Для обеспечения пожарной безопасности в местах устройства новогодних праздников (елка) необходимо соблюдать нижеследующие противопожарные мероприятия:

1. Мероприятия допускается проводить только в помещениях, обеспеченных нормативным количеством эвакуационных выходов (но не менее 2-х), не имеющих на окнах глухих металлических решеток, и расположенных не выше нормативно допустимого второй частью СНиП этажа (деревянных зданиях только в помещениях 1-го этажа). Количество человек в помещении устанавливается из расчета 0,75 кв.метра на одного человека.
2. Елку необходимо прочно укрепить на устойчивом основании и установить с таким расчетом, чтобы ветви елки не доходили до стен и потолка на расстоянии не менее 1 -го метра.
3. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях должна быть не менее 1 метра.
4. В помещениях, где установлена елка, не разрешается покрывать пол коврами, дорожными и прочими горючими изделиями, а стены и потолки оклеивать обоями и бумагой.
5. При отсутствии в помещении электрического освещения новогодние представления должны проводиться только в светлое время суток.
6. Оформление иллюминации елки и помещений производится только гирляндами заводского изготовления с соблюдением требований правил устройства электроустановок (ПЭУ), с последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. Подключение гирлянды к электросети должно производиться только при помощи штепсельных соединений.
7. Электропровода, питающие лампочки елочного украшения должны быть гибкими с медными жилами и имеющими исправную изоляцию.
8. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемая на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитным составом.
9. Эвакуационные выходы из помещений и здания (коридоры, лестницы) должны быть свободными. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство в зале и в помещениях, где проводятся елки, ответственных лиц, членов ДПД или работников пожарной охраны предприятия.
10. Помещения, где проводится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения по указанию органов Госпожнадзора.
11. **Категорически запрещается:**
 - Проведение мероприятий с устройством елки без разрешения Государственного пожарного надзора;
 - Применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.);
 - Использование хлопушек, пиротехнических изделий;
 - Применение дуговых прожекторов;
 - Устройство световых эффектов с применением химических и др.веществ;
 - Украшение елки целлулоидными и другими легковоспламеняющимися игрушками, ватой и

- марлей;
- Обкладывание подставки елки ватой, марлей и др. горючими материалами; одевание детей и взрослых в костюмы из марли и ваты, не пропитанными огнезащитным составом.

Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности при устройстве новогодних мероприятий несет заведующий хозяйством, ответственный за пожарную безопасность учреждения в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель заведующего по ВР и безопасности

Н.Д. Ильичева